



El día **27 de enero de 2016 a las 9.58 horas** se realizó un simulacro de evacuación total de los edificios departamental y aulario de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo, situado en la calle Jesús Arias de Velasco s/n, Campus de Llamaquique, con la colaboración del personal del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales con la finalidad de dar seguimiento a las capacitaciones de evacuación y atención de emergencias del personal.

A continuación se detalla el acta del simulacro:

Hipótesis	Amenaza de Bomba en la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo	
Desarrollo del Simulacro		
Hora de inicio del simulacro (llamada de aviso de bomba)	9.58 h.	
Hora de Inicio de la evacuación	10.06 h.	
Hora del Fin de la evacuación	10.15 h.	
Tiempo de evacuación	9 minutos	
Tiempo de reunión del personal en el punto de reunión	2 minutos	
Personal evacuado	Aproximadamente 150 Personas	
Evaluación del Simulacro		
Criterio	Sí	No
1. ¿El personal atendió la alarma de acuerdo a lo propuesto en el plan de autoprotección?	x	
2. ¿El personal cumplió con los tiempos de evacuación propuestos en el plan de autoprotección?	x	
3. ¿Se desarrolló el ejercicio sin lesiones ni daños en los participantes?	x	
4. Se delimitó el área en caso de evacuación?	—	—
5. ¿Se llevó a cabo la revisión del sitio para regresar a las actividades?	x	
6. ¿Se tuvo la presencia de un observador?	x	
7. ¿Se tomaron en cuenta las salidas de emergencia en caso de haberlas?	x	
8. ¿Se consideraron los señalamientos de ruta de evacuación, área segura y punto de reunión por parte del personal?	x	
9. ¿Se pasó lista posterior a la evacuación del área de trabajo?		
10. ¿Participaron todos los trabajadores?	x	

DESARROLLO DEL SIMULACRO

- **9.58 h.** - Se realiza una llamada al 985109546, simulando un aviso de amenaza de bomba que ha sido colocada en un baño del edificio del Aulario de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo y que hará explosión en 30 min. La persona que coge la llamada pide por favor que se repita de nuevo el mensaje porque no lo oyó bien, y pregunta qué aspecto tienen la bomba, se le contesta que un maletín.
- **9.58 h** – La persona que recibió la llamada, contacta inmediatamente con la Conserjería (CRE), y repite el mensaje.
- **9.59 h.** -El Conserje llama a la Decana (JE) y al Jefe de Intervención (Andrés), y les da el mensaje que le transmitieron, Andrés le dice que avise a la Decana que no podrá llamar y que la avisará en persona si localiza la bomba. (este mensaje no se transmite a la Decana).
- **9.59 h.** Andrés (JI) se dirige a los baños del Aulario.
- **10.00 h.** –La Decana se presenta en el Centro de Control
- **10.01 h.** La Decana ordena que llamen a los jefes de equipo de Bomberos (ESI) y de enfermeros (EPA), para que se presenten en Secretaría por si es necesaria su actuación o ayuda. También ordena que llamen a la Conserjería del Aulario para que estén preparados por si se confirma la amenaza
- **10.03 h.** Llegan los jefes de de los equipos de segunda intervención y primeros auxilios.
- **10. 05 h.** Llega el JI (Andrés) y confirma que hay un maletín sospechoso en el baño de señoras del Aulario.
- **10.05 h.** Ante el riesgo evidente, la Decana da orden de activar la alarma a Conserjería. No se activa la alarma desde la Central y el Conserje sale a pulsar uno de los pulsadores cercanos.
- **10.06 h.** El conserje abre todas las puertas de la salida principal.
- **10.06 h.** Salta la Alarma y comienza la evacuación.
- **10.06 h.** La Decana envía a uno de una persona a vigilar la entrada para que no entre nadie en el edificio.
- **10.07 h.** La evacuación en el edificio aulario se desarrolla con normalidad.
- **10.09 h.** En el Aulario la conserje oye de lejos la alarma del edificio departamental y al no saltar la sirena del Aulario, intenta activarla con el pulsador, no funciona. Avisa a todas las aulas que hay que evacuar.
- **10.08 h.-10.13 h.** Los miembros del Equipo de alarma y evacuación (EAE) revisan todas las estancias y dirigen a los ocupantes del edificio hacia las salidas de emergencia más cercanas (exterior o central), a su vez van pasando por Secretaría para avisar que su zona está evacuada.








- **10.12 h.** Se retrasa la finalización del simulacro porque faltan por avisar los responsables de las plantas 5ª izquierda y 6ª derecha.
- **10.12 h.** Se informa a la Decana que debe llamar al 112 . Simula la llamada en ese momento. Les informa de la amenaza de bomba y que se está evacuando el centro. Y que los recibirá en la calle Coronel Aranda.
- **10.15 h.** – Finaliza la evacuación
- **10.16 h.** – Se decreta el final del simulacro.

MEDIDAS A ADOPTAR DESPUÉS DEL SIMULACRO

- El Jefe de emergencia (JE) , la Decana, inmediatamente después de ordenar la evacuación debe llamar al 112, e informar de la situación.
- Se observan puertas con cerradura en las vías de evacuación de las plantas, las cuales nos informan que, depende del momento pueden estar cerradas con llave. **Esas puertas deben permanecer siempre abiertas por lo que es imprescindible eliminar esas cerraduras.**
- Es necesario impartir formación sobre el funcionamiento de la central de alarma a todo el personal de Conserjería.
- Es necesario involucrar al personal de la planta 5ª izquierda ya que las emergencias no distinguen entre personal de la Facultad o no.
- Es necesario nombrar un unos miembros de Alarma y evacuación para la Biblioteca (6º) siendo aconsejable que sean los técnicos de biblioteca de turno.
- Se recomienda una comunicación más directa entre el JE y el JI (móviles)
- TODOS los miembros de equipos deben estar identificados con chalecos reflectantes.
- Se debe establecer y ensayar un protocolo de actuación para cortar los suministros de luz y gas.
- Se debe dirigir a todos hacia el punto de encuentro y no deben quedar en las inmediaciones del edificio.(hubo personas que se quedaron en la terraza de la cafetería).
- Es necesario reforzar el número de miembros del equipo de evacuación.

FOTOS DEL SIMULACRO







 <p>Servicio de Prevención de Riesgos Laborales</p>	ACTA DE SIMULACROS	
		Página 7 de 7

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales considera las capacitaciones de evacuación y atención de emergencias del personal (**ADECUADAS // NO ADECUADAS**)

Observadores:

- Personal del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad: Dña. M^a Esther Alonso Rodríguez.
- Personal de la Sociedad de Prevención de Cualtis: Dña. Ana Belén Coutado Naves,

Lista de participantes:

Todo el personal presente en la Facultad de Geología del Campus de Llamaquique: trabajadores de la Universidad de Oviedo, personal de empresas externas que desarrollan su trabajo en el edificio (empresa de limpieza, empresa de mantenimiento, personal de cafetería), Alumnos del centro y visitantes del Museo.

En Oviedo, a 4 de febrero de 2016

Fdo.: Esther Alonso Rodríguez
Técnico Superior en PRL Seguridad